

# ポンプ標準試験成績表


Note  
備考:

Model  
形式: KFE32A0.4T

Rating 規定要目	Bore 口径	Capacity 吐出し量		Total head 全揚程		Synchronous speed 同期回転速度		Motor output 電動機出力
	32 × 40 mm	m <sup>3</sup> /min		m		4290 min <sup>-1</sup>		0.4 kW
Motor 試験電動機 要目	Model 形式	Output 出力	Frequency 周波数	Voltage 電圧	Current 電流	Poles 極数	Revolution 回転速度	
	YTO-MR	0.4 kW	143 Hz	200 V	2.3 A	4 極	4290 min <sup>-1</sup>	

Item 計測項目		1	2	3	4	5	6
Capacity 吐出し量	m <sup>3</sup> /min	0	0.03	0.06	0.1	0.12	0.16
Total head 全揚程	m	20	20.5	22	17.4	13.2	2.4
Water H.P 理論動力	kW	0	0.1	0.215	0.284	0.258	0.063
Motor 電動機	Voltage 電圧	200	200	200	200	200	200
	Consumption power 消費電力	0.185	0.38	0.54	0.591	0.578	0.477

- 1) 力率 : 86.2%です。
- 2) 全揚程 : 22m時のデータです。
- 3) 全揚程曲線の破線部分は最高回転速度で運転した場合の曲線です。



KAWAMOTO PUMP MFG.CO.,LTD.

株式会社 川本製作所