

ポンプ標準試験成績表


Note
備考:

Model
形式: **KFE40A3.7**

Rating 規定要目	Bore 口径	Capacity 吐出し量		Total head 全揚程		Synchronous speed 同期回転速度		Motor output 電動機出力
	40 mm	m ³ /min		m		4500 min ⁻¹		3.7 kW
Motor 試験電動機 要目	Model 形式		Output 出力	Frequency 周波数	Voltage 電圧	Current 電流	Poles 極数	Revolution 回転速度
	GNA372PC1-N2M		3.7 kW	150 Hz	200 V	15.5 A	4 極	4500 min ⁻¹

Item 計測項目		1	2	3	4	5	6
Capacity 吐出し量	m ³ /min	0	0.08	0.16	0.25	0.35	0.4
Total head 全揚程	m	64	65	71	54	30.2	17.2
Water H.P 理論動力	kW	0	0.848	1.852	2.201	1.723	1.121
Motor 電動機	Voltage 電圧	200	200	200	200	200	200
	Consumption power 消費電力	1.29	2.38	3.95	4.07	3.78	3.51

- 1) 力率 : 88.7%です。
- 2) 全揚程=71m時のデータです。
- 3) 全揚程の点線部分は最高回転速度で運転した場合の曲線です。



KAWAMOTO PUMP MFG.CO.,LTD.

株式会社 **川本製作所**