

ポンプ標準試験成績表


Note
備考:

Model
形式: **KFE50A2.2**

Rating 規定要目	Bore 口径	Capacity 吐出し量		Total head 全揚程		Synchronous speed 同期回転速度		Motor output 電動機出力
	50 × 40 mm	m ³ /min		m		4500 min ⁻¹		2.2 kW
Motor 試験電動機 要目	Model 形式		Output 出力	Frequency 周波数	Voltage 電圧	Current 電流	Poles 極数	Revolution 回転速度
	GNA222PC1-N2M		2.2 kW	150 Hz	200 V	9.4 A	4 極	4500 min ⁻¹

Item 計測項目		1	2	3	4	5	6
Capacity 吐出し量	m ³ /min	0	0.1	0.225	0.32	0.4	0.45
Total head 全揚程	m	32	32.8	36	26.5	13.5	4.8
Water H.P 理論動力	kW	0	0.535	1.32	1.382	0.88	0.352
Motor 電動機	Voltage 電圧	200	200	200	200	200	200
	Consumption power 消費電力	0.79	1.48	2.55	2.78	2.78	2.65

- 1) 力率 : 89.2%です。
- 2) 全揚程=36m時のデータです。
- 3) 全揚程の点線部分は最高回転速度で運転した場合の曲線です。



KAWAMOTO PUMP MFG.CO.,LTD.

株式会社 **川本製作所**