

ポンプ標準試験成績表

Note
備考:

Model
形式: **KFE50A5.5**


Rating 規定要目	Bore 口径	Capacity 吐出し量		Total head 全揚程		Synchronous speed 同期回転速度		Motor output 電動機出力
	50 × 40 mm	m ³ /min		m		4500 min ⁻¹		5.5 kW
Motor 試験電動機 要目	Model 形式	Output 出力	Frequency 周波数	Voltage 電圧	Current 電流	Poles 極数	Revolution 回転速度	
	GNA552PC1-N2M	5.5 kW	300 Hz	200 V	24 A	8 極	4500 min ⁻¹	

Item 計測項目		1	2	3	4	5	6
Capacity 吐出し量	m ³ /min	0	0.12	0.24	0.43	0.53	0.6
Total head 全揚程	m	64	66	71	46.3	23.7	6.1
Water H.P 理論動力	kW	0	1.291	2.778	3.245	2.047	0.597
Motor 電動機	Voltage 電圧	200	200	200	200	200	200
	Consumption power 消費電力	kW	1.95	3.35	5.24	6.36	6.04

力率 : 87.9%です。

1) 全揚程=71mの時のデータです。

2) 全揚程曲線の点線部分は最高回転速度で運転した場合の曲線です。



KAWAMOTO PUMP MFG.CO.,LTD.

株式会社 **川本製作所**