


# ポンプ標準試験成績表

Note  
備考:

Model  
形式: **KFE50P2.2**

Rating 規定要目	Bore 口径	Capacity 吐出し量		Total head 全揚程		Synchronous speed 同期回転速度		Motor output 電動機出力	
		50 × 65 mm	m <sup>3</sup> /min		m		4500 min <sup>-1</sup>		2.2 × 2 kW
Motor 試験電動機 要目	Model 形式		Output 出力	Frequency 周波数	Voltage 電圧	Current 電流	Poles 極数	Revolution 回転速度	
	GNA222PC1-N2M		2.2 kW	150 Hz	200 V	9.4 A	4 極	4500 min <sup>-1</sup>	
Item 計測項目		1	2	3	4	5	6	7	8
Capacity 吐出し量	m <sup>3</sup> /min	0	0.1	0.225	0.23	0.45	0.6	0.75	0.85
Total head 全揚程	m	32	32.2	32.7	32.7	36	29.5	18.2	8.3
Water H.P 理論動力	kW	0	0.525	1.199	1.226	2.641	2.885	2.225	1.15
Motor 電動機	Voltage 電圧	v	200	200	200	200	200	200	200
	Consumption power 消費電力	kW	0.78	1.49	2.58	3.38	5.28	5.67	5.67
Operation quantity 運転台数	台	1			2				

- 1) 力率 : 91.6%です。
- 2) 全揚程=36m時のデータです。
- 3) 全揚程の点線部分は最高回転速度で運転した場合の曲線です。



KAWAMOTO PUMP MFG.CO.,LTD.

株式会社 **川本製作所**