


ポンプ標準試験成績表

Note
備考:

Model
形式: **KB2-326AE0.75**

Rating 規定要目	Bore 口径	Capacity 吐出し量		Total head 全揚程		Synchronous speed 同期回転速度		Motor output 電動機出力
	32 × 40 mm	m ³ /min		m		3600 min ⁻¹		0.75 kW
Motor 試験電動機 要目	Model 形式	Output 出力	Frequency 周波数	Voltage 電圧	Current 電流	Poles 極数	Revolution 回転速度	
	TFFA703BW-75	0.75 kW	60 Hz	200 V	3.4 A	2 極	3330 min ⁻¹	

Item 計測項目		1	2	3	4	5	
Revolution 回転速度	min ⁻¹	3460	3441	3414	3398	3414	
Capacity 吐出し量	m ³ /min	0	0.03	0.065	0.1	0.15	
Total head 全揚程	m	40.8	38.2	32	22.5	4.1	
Water H.P. 理論動力	kW	0	0.187	0.339	0.367	0.1	
Motor 電動機	Voltage 電圧	V	200	200	200	200	
	Current 電流	A	2.44	2.66	2.96	3.16	2.96
	Input 入力	kW	0.71	0.79	0.91	0.972	0.91
	Efficiency 効率	%	81.7	82.4	82.6	82.2	82.6
Shaft power 軸動力	kW	0.58	0.651	0.752	0.799	0.752	
Pump efficiency ポンプ効率	%	0	28.7	45.1	45.9	13.3	



KAWAMOTO PUMP MFG.CO.,LTD.

株式会社 **川本製作所**