


# ポンプ標準試験成績表

Note  
備考:

Model  
形式: **KB2-405AE2.2**

Rating 規定要目	Bore 口径	Capacity 吐出し量		Total head 全揚程	Synchronous speed 同期回転速度		Motor output 電動機出力
	40 mm	m <sup>3</sup> /min		m	3000 min <sup>-1</sup>		2.2 kW
Motor 試験電動機 要目	Model 形式	Output 出力	Frequency 周波数	Voltage 電圧	Current 電流	Poles 極数	Revolution 回転速度
	MLU1097Z	2.2 kW	50 Hz	200 V	9 A	2 極	2865 min <sup>-1</sup>

Item 計測項目		1	2	3	4	5	6	
Revolution 回転速度	min <sup>-1</sup>	2941	2911	2898	2871	2858	2858	
Capacity 吐出し量	m <sup>3</sup> /min	0	0.05	0.1	0.16	0.26	0.33	
Total head 全揚程	m	51.2	50.2	47.9	44	33.2	20.4	
Water H.P 理論動力	kW	0	0.409	0.781	1.148	1.407	1.097	
Motor 電動機	Voltage 電圧	V	200	200	200	200	200	
	Current 電流	A	5.19	6.58	7.20	8.49	9.22	9.22
	Input 入力	kW	1.27	1.84	2.07	2.56	2.81	2.81
	Efficiency 効率	%	86.5	87.1	87	86.1	85.5	85.5
Shaft power 軸動力	kW	1.098	1.603	1.8	2.204	2.403	2.403	
Pump efficiency ポンプ効率	%	0	25.5	43.4	52.1	58.6	45.7	



KAWAMOTO PUMP MFG.CO.,LTD.

株式会社 **川本製作所**